



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
MILANO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

STO L'ART. N. 16 DEL D.LEG. 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 1
 E IL D.M. 04.05.1998

(VOLTURA) SI RILASCIATA:



COLTECNICA SRL

PRATICA N. 343800

Il presente C.P.I. con validità dal 03/10/2011 al 23/03/2013 per l'attività individuata al nr. 43 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

Depositi di carta con quantitativi superiori a 50 t.

e comprendente le seguenti altre attività:

- 15 Depositi liquidi infiammabili, combustibili di capacità > 25 mc (fino a 3000 mc)
- 17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, per capacità > 1 mc (fino a 25 mc)
- 18 Distributori di benzina, gasolio e miscele per autotrazione
- 46 Depositi di legnami, di carbone, sughero e affini (quantitativi > 100 t.)
- 58 Depositi di manufatti in plastica (quantitativi maggiori di 50 t.)
- 64 Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW
- 88 Depositi di merci, materiali vari di superficie lorda >1.000 mq (fino a 4000 mq)
- 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW
- 95 Ascensori e montacarichi installati in edifici industriali (art. 9 DPR 1497/63)

Sita nel comune di MILANO

VIA C. BELGIOIOSO 70/30

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

CERNITA E DEPOSITO RIFIUTI VARI.

REPARTO A1/10 - N. 2 VASCHE DI OMOGENEIZZAZIONE RIFIUTI VARI PER UN TOTALE PARI A MC. 160

REPARTO B1/3B - STOCCAGGIO COMBUSTIBILI IN FUSTI E/O CISTERNETTE MC. 120.

REPARTO B2/2B - STOCCAGGIO MATERIALI VARI 150 T.

REPARTO B3/2B - STOCCAGGIO MATERIALI VARI 50 T.

REPARTO B4/2B - STOCCAGGIO MATERIALI VARI 300 T.

REPARTO C1/2B - RIFIUTI VARI 400 T.

REPARTO C2/9 - SCARICO, CONTROLLO, PRESTOCCAGGIO, RICONFEZIONAMENTO.

REPARTO C3/5 - CERNITA E FORMAZIONE CARICHI.

REPARTO D1/4C - REPARTO DI STERILIZZAZIONE

REPARTO D2/7 - STOCCAGGIO RIFIUTI OSPEDALIERI TONN. 150

REPARTO E1/2A - STOCCAGGIO LIQUIDI INFIAMMABILI DI CAT. A E CAT. B PER UN TOTALE PARI A MC. 76

REPARTO E2/1 - STOCCAGGIO DI MATERIALI VARI PER UN TOTALE PARI A MC. 738 DI CUI 140 COMBUSTIBILI

REPARTO E3/4A - STOCCAGGIO PLASTICA MC. 1

REPARTO E4/8 - STOCCAGGIO LIQUIDI INFIAMMABILI DI CAT. A - CAT. B - CAT. C PER UN TOTALE

Inoltre e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da portare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antiscandalo, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art 5, comma 3, D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N.37.

Il Funzionario Istruttore

SCHIAVONE ANTONIO/FE

Schiavone

IL COMANDANTE

DOTT. ING. SILVANO FAZZOLI

Direttore Vice Dirigente
 Dott. Ing. Luciano Propana





MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
MILANO

ASSOLTO IMPOSTA DI BOLI
(D.P.R. 26/10/1972 N° 642)

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

STO L'ART. N. 16 DEL D.LEG 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 1
E IL D.M. 04.05.1998

(VOLTURA) SI RILASCIATA:

COLTECNICA SRL

PRATICA N. 343800

PARI A MC. 14
REPARTO E5/3A - STOCCAGGIO LIQUIDI INFIAMMABILI DI CAT. A - CAT. B - CAT. C PER UN TOTALE
PARI A MC. 10
AREA F/3A - STOCCAGGIO INFIAMMABILI/COMBUSTIBILI IN N. 12 SERBATOI FUORI TERRA COSI'
COSTITUITI:
- N. 1 SERBATOIO DI CAPACITA' DI MC. 162 DI INFIAMMABILI DI CATEGORIA A
- N. 1 SERBATOIO DI CAPACITA' DI MC. 75 DI INFIAMMABILI DI CATEGORIA A
- N. 1 SERBATOIO DI CAPACITA' DI MC. 42 DI INFIAMMABILI DI CATEGORIA A
- N. 4 SERBATOI DI CAPACITA' DI MC. 42 DI INFIAMMABILI DI CATEGORIA B
- N. 3 SERBATOI DI CAPACITA' DI MC. 75 DI INFIAMMABILI DI CATEGORIA B
- N. 2 SERBATOI DI CAPACITA' DI MC. 42 DI COMBUSTIBILI DI CATEGORIA C
CENTRALE TERMICA A GAS METANO DELLA POTENZIALITA' DI 660 KW
REPARTO G - STOCCAGGIO MATERIALE CARTACEO
REPARTO M - ARCHIVIO Q.LI 183 DI CARTA
DEPOSITO RIFIUTI ALL'APERTO IN CASSONI SCARRABILI
N. 2 ASCENSORI E MONTACARICHI NELLA PALAZZINA UFFICI
N. 1 SERBATOIO INTERRATO DI GASOLIO DA MC. 1 A SERVIZIO DEL GRUPPO ELETTROGENO
GRUPPO ELETTROGENO DA 640 KW
N. 1 SERBATOIO F.T. DA MC. 9 AD USO AUTOTRAZIONE
BANCALI IN LEGNO TONN. 20

ostanze pericolose:

VEDI VOCE IMPIANTI

imitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

- relativamente all'impianto:

91 IL PRESENTE CERTIFICATO E' VALIDO NEI LIMITI DI VALIDITA' DELL'APPROVAZIONE DEGLI
APPARECCHI DI SICUREZZA PRESENTI NELL'IMPIANTO

istemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

NR. 2 ATTACCO PER AUTOPOMPA
NR. 30 IDFRANTE/I CASSETTA DIAMETRO 45 MM. - + N. 1 CORPO A
NR. 1 IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI

titolare e tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le
modalità riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da
portare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art 5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore


SCHIAVONE ANTONIO /TE

Schiavone

IL COMANDANTE

DOTT. ING. SILVANO BASSI

Direttore Vice Dirigente
Dott. Ing. Luciano Propana





MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
MILANO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

STO L'ART. N. 16 DEL D. LEG. 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 1
E IL D.M. 04.05.1998

(VOLTURA) SI RILASCIATA A:

ASSOLTO IMPROVVISAMENTE
12/01/2008

COLTECNICA SRL

PRATICA N. 343800

- NR. 1 IMPIANTO SPRINKLER - A PROTEZIONE DEL REPARTO B1/3B
- NR. ~~2~~ ESTINTORI VARI
- NR. 6 IDRANTE/I COLONNA DIAMETRO 70 MM.
- NR. 5 IMPIANTO AUTOMATICO A SCHIUMA
- NR. ~~2~~ IMPIANTO RAFFREDDAMENTO A PROTEZIONE DI SERBATOI ESTERNI DI CATEGORIA "A"
- NR. 1 MONITORE A SCHIUMA
- NR. 1 IMPIANTO MANUALE A CO2

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 3 pagina(e). *****

Il Titolare è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da portare sull'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art 5, comma 3, D.P.R. 12.01.98.

Il Funzionario Istruttore
SCHIAVONE ANTONIO/TE
Schiavone

IL COMANDANTE
DOTT.ING.SILVANO BARNERI
Direttore Vice Dirigente
Dott. Ing. Luciano Propana

